

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Уссурийске**  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Уссурийск, ул. Комсомольская, д. 40  
(место составления акта)

« 24 » октября 2018 г.  
(дата составления акта)  
09.00 – 11.00 час  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 1972**

По адресу (адресам): Уссурийский городской округ, г. Уссурийск, ул. Дальневосточная, д.17

На основании: Распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля № 1972 от 27 сентября 2018г. Татьяны Николаевны Детковской,  
руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени,  
отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя  
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении  
проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» г.  
Уссурийска Уссурийского городского округа (МБОУ СОШ № 31)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении  
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 10 рабочих дней  
(дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю  
в г. Уссурийске

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки) директор МБОУ СОШ № 31 Старкин Сергей  
Демьянович 10.10.2018 г. в 09 час 50 мин ✓

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами  
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лицо(а), проводившее проверку: Омельченко Наталья  
Анатольевна – старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске.

Полещук Ирина Николаевна - техник по отбору проб Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Люлькова Наталья Викторовна врач  
лаборатории санитарно-гигиенической исследований Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Аттестат аккредитации испытательной лаборатории Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № РОСС.RU.0001.511004 от 07.10.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации, срок действия с 20.03.2014 г. по 20.03.2019 г.: Колесник Валентину Владимировну помощника врача по гигиене детей и подростков Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае».

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Старкин Сергей Демьянович, директор МБОУ СОШ № 31 г. Уссурийска Уссурийского городского округа

(фамилия/ имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### **В результате проведенной проверки установлено:**

представленные документы:

- документ (приказ, решение), подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица (распоряжение главы Уссурийского городского округа № 167-л от 29.03.2007г. «О назначении на должность»);
- лицензия на осуществление образовательной деятельности № 65 от 28.05.2018 г., выданная департаментом образования и науки Приморского края, сроком действия - бессрочно);
- устав учреждения (утвержден постановлением администрации Уссурийского городского округа 04.02.2011 г. № 294);
- технический паспорт на здание образовательного учреждения составлен по состоянию на 16.11.2009г. отделением по г. Уссурийску, Уссурийскому, Октябрьскому, Пограничному районам филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» по ПК);
- документы, подтверждающие прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудниками учреждения (представлен список сотрудников учреждения из 39 сотрудников; личные медицинские книжки в количестве 39 шт.);
- документы, подтверждающие организацию:
  - вывоза твердых бытовых отходов (договор на вывоз промышленных и бытовых отходов с ООО «ЭКО ДВ Плюс» от 09.01.2018 г. № 406, согласно которому вывоз мусора осуществляется 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) автотранспортом ООО «ЭКО ДВ Плюс»;
  - дератизационных мероприятий (договор об оказании санитарно-эпидемиологических услуг (работ) с ООО «Медицинский дезинфектор-1» от 30.12.2014 г. № 266, согласно которому дератизационные мероприятия проводятся ежемесячно, акты выполненных работ по дератизации помещений учреждения;
  - водоснабжение (договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ с МУП «Уссурийск-Водоканал» УГО № 1047 от 09.01.2018г.);
- документы по организации медицинского обслуживания учащихся (договор о совместной деятельности по организации медицинского обслуживания учащихся общеобразовательного учреждения с КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница»);
- документы по организации питания детей.

### **Территория.**

Размещение: для общеобразовательного учреждения предусмотрен самостоятельный участок. Здание школы расположено на внутриквартальной территории микрорайона, удалено от коммунальных и промышленных предприятий. Территория школы ограждена забором, имеет 2 въезда, 2 входа. Территория участка имеет наружное освещение, в рабочем состоянии.



Озеленение участка: проведено, составляет не менее 50 % площади территории.

Функциональное зонирование участка: выделены хозяйственная, физкультурно-спортивная и зоны отдыха.

Физкультурно-спортивная: включает, прыжковую яму, беговую асфальтированную дорожку, турники.

На территории хозяйственной зоны оборудована площадка под мусоросборник. Контейнерная площадка оборудована в соответствии с требованиями: площадка выполнена из бетона, размеры площадки превышают площадь основания контейнера на 1,0 м во все стороны, площадка имеет ветрозащитное ограждение. Установленный контейнер оснащен плотно закрывающейся крышкой. На момент проверки мусоросборник заполнен не более чем на 2/3 своего объема.

Санитарное состояние и содержание участка: удовлетворительное, уборка проводится ежедневно (со слов директора); на момент проверки уборка территории проведена.

При рассмотрении протоколов лабораторных исследований почвы № 996-Г от 16.10.2018г. Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» качество почвы соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

#### **Здание общеобразовательного учреждения.**

Здание построено по типовому проекту, число зданий – 1

Помещения общеобразовательного учреждения:

- гардероб расположен на 1 этаже здания, включает 2 помещения, оборудованных вешалками для одежды. Для начальных классов в закрепленных кабинетах оборудованы вешалки для верхней одежды;
- учебные помещения: помещения начальных классов выделены в отдельный блок, закреплены за каждым классом, для обучающихся II-III ступени образования образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе;
- спортивный зал размещается на 1-ом этаже образовательного учреждения. Проектом при спортивном зале предусмотрены: снарядное помещение, отдельные раздевалки для мальчиков и девочек. Раздевалки для мальчиков и девочек оборудованы на 1-ом этаже в приспособленных помещениях на 1 этаже, оборудованных вешалками для верхней одежды, скамейками;
- пищеблок: расположен на 1-ом этаже. Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах. Пищеблок включает: обеденный зал, моечную столовой и кухонной посуды, варочный цех с местом для раздачи готовых блюд, склад для хранения сырых продуктов, склад для хранения сыпучих продуктов, санитарный узел для персонала для персонала;
- помещения медицинского назначения (кабинет приема и процедурный кабинет) расположены на 2 этаже;
- кабинет информатики расположен на 2-м этаже;
- санитарные узлы оборудованы педальными ведрами, мылом, туалетной бумагой, бумажными полотенцами.

Для персонала выделен отдельный туалет на 1 этаже, оборудованный 1 унитазом, 1 раковиной. В МБОУ СОШ № 31 выделено отдельное помещение для хранения следующие виды отходов производства и потребления: ртутные лампы (1 класс опасности) – хранятся в картонных коробках в специально предназначенных деревянных ящиках. Утилизация отходов по мере накопления заключают со специализированной организацией на выполнение работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления.

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения и максимальная среднегодовая эквивалентная равновесная активность изотопов радона в холле 1 этаж МБОУ СОШ № 31 и на прилегающей территории к учреждению (природный радиационный фон) не превышает допустимый уровень, что соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ – 99/2009)». Протокол радиационного контроля № 82 от 15.10.2018г.

## **Отделка и оборудование помещений школы.**

### **Отделка учебных кабинетов:**

- внутренняя отделка потолков и стен всех помещений выполнена материалами, позволяющими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Стены гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком;
- пол - покрыт линолеумом, полотна которого плотно пригнаны на стыках (без щелей, дефектов и механических повреждений).

Отделка и оборудование санитарных узлов: стены отделаны кафельной плиткой, полы выстланы керамической плиткой (без щелей, дефектов и механических повреждений). Все санитарно-техническое оборудование задействовано в работу. В каждом туалете установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Санитарно-техническое состояние труб системы канализации удовлетворительное, течей и засоров не выявлено.

Отделка и оборудование помещений пищеблока: набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах. Пищеблок включает: обеденный зал, моечную столовой и кухонной посуды, варочный цех с местом для раздачи готовых блюд, склад для хранения сырых продуктов, склад для хранения сыпучих продуктов, санитарный узел для персонала для персонала. Обеденный зал рассчитан на 96 посадочных мест, отделка: потолок – побелен, стены – на высоту 1,5 м окрашены масляной краской, пол - покрыт линолеумом.

Отделка не имеет повреждений, трещин, дефектов, позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. Оборудование: обеденные столы с покрытием, позволяющим проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами, стулья. Перед входом в обеденный зал оборудовано 2 умывальника, оснащенные туалетным мылом, бумажными полотенцами. Моечная столовой и кухонной посуды оборудована ванной для кухонной посуды, 2-х секционной ванной для стаканов, 3-х секционной ванной для тарелок с подводкой централизованного водоснабжения, электроводонагревателем с жесткой разводкой к местам пользования, стеллажом для посуды, емкостью с крышкой для сбора пищевых отходов. Варочный цех оборудован электросковородой, двумя 4-х конфорочными плитами с духовыми шкафами, жарочным шкафом на 3 отделения, электротестомесом, весами для готовой продукции, столами для сырой и готовой продукции, системой приточно-вытяжной вентиляции с вытяжным зонтом над электроплитами. Склады для хранения продуктов оборудованы морозильной камерой, холодильником, холодильником для хранения суточных проб, стеллажом, подтоварниками, прибором для определения температурно-влажностного режима. В складских помещениях для хранения продуктов обеспечена грызунонепроницаемость.

Обеспеченность ученической мебелью. Учебные кабинеты оборудованы двухместными ученическими столами и стульями. В учебных помещениях расстановка ученическими мебели 2-х и 3-х рядная, размеры проходов и расстояние между предметами оборудования кабинетов – соблюдается в соответствии с гигиеническими требованиями, вся мебель промаркирована (нанесена цветовая маркировка).

В кабинете химии оборудованы демонстрационный стол на подиуме, демонстрационный вытяжной шкаф (вытяжка исправна), лаборантская кабинета химии оборудована раковиной с подводкой централизованного водоснабжения и канализации.

Классные доски: применяются классные доски с использованием мела (выполнены из материалов, подвергающихся очистке влажной губкой, имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие) и интерактивные.

Согласно протокола лабораторных испытаний воздуха закрыты помещений № 125 от 12.10.2018г. представленных Уссурийским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» - результаты исследований соответствуют ПДК.

Согласно протокола лабораторных испытаний воздуха закрыты помещений № 1590-А от 16.10.2018г. представленных Уссурийским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» - результаты исследований соответствуют ПДК.



Вместе с тем согласно протокола осмотра № 1972 от 10.10.2018г. установлено, что в кабинете обслуживающего труда отсутствует вытяжная вентиляция над установленной электроплитой, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Оборудование кабинета информатики: оборудован 1 специализированный кабинет информатики на 3-ем этаже без лаборантской. Кабинет имеет естественное и искусственное освещение (используются светильники с люминесцентными лампами). Оконные проемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи). В кабинете информатики оборудовано 11 рабочих мест, оснащённых ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (нетбуки), 1 рабочее место ПЭВМ с ВДТ на базе электроннолучевой трубки. Помещение оборудовано защитным занулением в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.

Оборудование рабочих мест пользователей ПЭВМ в компьютерном классе соответствует гигиеническим требованиям: рабочие места оборудованы рабочими стульями (креслами) подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки.

При рассмотрении протокол измерений физических факторов Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» измеренный эквивалентный уровень звука в компьютерном кабинете соответствует допустимому уровню.

При рассмотрении протокол измерений физических факторов Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» установлено: измеренная концентрация аэроионов отрицательной и положительной униполярности в компьютерном кабинете соответствует допустимому уровню.

При рассмотрении протокол измерений физических факторов Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» установлено: измеренный уровень электромагнитного поля в компьютерном кабинете соответствует допустимому уровню.

Спортзал оборудован системой приточно-вытяжной вентиляции. Раздевалки для мальчиков и девочек оборудованы на 1-ом этаже в приспособленных помещениях на 1 этаже, оборудованных вешалками для верхней одежды, скамейками.

Отделка и оборудование спортивного зала: пол покрыт плиткой ПВХ, плинтуса плотно пригнаны, без щелей, дефектов, стены - покрашены масляной краской.

Согласно протокола осмотра № 1972 от 10.10.2018г. установлено, что поверхность потолка в спортивном зале – имеет дефекты покрытия потолка - отслоения штукатурки, что не соответствует требованиям ч.1 статьи 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

**Воздушно-тепловой режим (отопление, вентиляция).**

Отопление: централизованное. В качестве нагревательных приборов используются чугунные радиаторы.

Проветривание помещений – осуществляется в учебных кабинетах - во время перемен и в рекреациях - во время занятий. Окна оборудованы откидными фрамугами и форточками, в рабочем состоянии.

Вентиляция: вытяжная вентиляция с естественным побуждением – оборудована во всех учебных помещениях, лабораториях, медицинском кабинете, санитарных узлах. Помещения пищеблока оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции. Кабинет химии оборудован демонстрационным вытяжным шкафом.

**Освещение (естественное и искусственное).**

Естественное освещение имеется во всех учебных помещениях. Преимущественно применяется боковое левостороннее естественное освещение. Во всех учебных помещениях светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи или шторы). Препятствия для проникновения светового потока в учебные

помещения (деревья, посаженные менее 15 м, кустарники менее 5 м от здания; покрашенные оконные стёкла, расстановка цветов на подоконниках) отсутствуют. Санитарное состояние застеклённой поверхности оконных проёмов удовлетворительное.

Искусственное освещение представлено: светильниками с люминесцентными лампами. Предусмотрено раздельное включение линий светильников. Санитарное состояние осветительной арматуры светильников удовлетворительное.

Согласно экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 153/02 от 16.10.2018г., протокола измерений физических факторов № 269 от 15.10.2018г. установлено: измеренный уровень искусственной освещенности при общей системе освещения при использовании люминесцентных ламп в кабинетах начальных классов № 6 составляет 170 лк, 180 лк, 175 лк, 200 лк (нормируемый показатель – 300-500 лк), в кабинетах начальных классов № 7 составляет 140 лк, 160 лк, 150 лк, 180 лк (нормируемый показатель – 300-500 лк), в кабинетах начальных классов № 8 составляет 90 лк, 110 лк, 130 лк, 120 лк (нормируемый показатель – 300-500 лк), в кабинете русского языка № 15 составляет 180 лк, 170 лк, 160 лк, 210 лк (нормируемый показатель – 300-500 лк), в кабинете информатики № 17 составляет 160 лк, 170 лк, 180 лк, 210 лк (нормируемый показатель – 300-500 лк), что является нарушением требований п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.3.1 таблица № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

#### **Водоснабжение и канализация.**

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано централизованными системами водоснабжения (проектом предусмотрено только холодное водоснабжение, горячее отсутствует) и канализации. Заключен договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ с МУП «Уссурийск-Водоканал» УГО № 1047 от 09.01.2018г.

Согласно протокола лабораторных исследований воды Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» образец (проба) - воды питьевой централизованного водоснабжения (из подземного источника), отобранные повторно из крана пищеблока в МБОУ СОШ № 31 соответствуют требованиям п. 3.3 таблица 1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к воде (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ)ования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям (термотолерантные колиформны)).

Канализация: течей, засоров системы канализации не выявлено. Санитарно-техническое оборудование исправно.

**Организация медицинского обслуживания.** Медицинское обслуживание осуществляет КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ». Помещение медицинского назначения расположены на 2 этаже. Кабинет приема оборудован кушеткой, ростомером, весами, таблицей для определения остроты зрения с подсветкой, 2-мя столами, шкафом для медицинской документации, умывальной раковиной.

Отделка помещений: стены покрашены на всю высоту масляной краской, потолок побелен, пол покрыт линолеумом.

#### **Санитарное состояние и содержание.**

Санитарное содержание помещений школы: удовлетворительное. Со слов директора школы влажная уборка учебных помещений проводится ежедневно после окончания уроков с применением моющих средств; туалеты, столовая, рекреации убираются после каждой перемены; один раз в месяц проводится генеральная уборка помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Инструкции по приготовлению растворов используемых дезинфицирующих средств представлены



Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Инструкции по приготовлению растворов используемых дезинфицирующих средств представлены. Согласно протоколам лабораторных исследований № 6809-С от 11.08.2018г. образцы смывов, взятых в кабинетах начальных классов соответствуют гигиеническим требованиям по паразитологическим показателям.

Согласно протокола лабораторных исследований № 576-Д от 12.10.2018г. Уссурийского ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» фактическая концентрация исследуемых растворов дезинфекционного средства 0,015% соответствуют заданной по активному хлору – 0,015%.

#### **Медицинский осмотр сотрудников.**

При осмотре документов, подтверждающих прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудниками учреждения (список сотрудников из 39 чел., личные медицинские книжки сотрудников в количестве 39 шт.). Сроки прохождения медицинских осмотров не нарушены.

В ходе проведения проверки:

**Выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- в кабинете обслуживающего труда отсутствует вытяжная вентиляция над установленной электроплитой, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- поверхность потолка в спортивном зале – имеет дефекты покрытия потолка - отслоения штукатурки, что не соответствует требованиям ч.1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- измеренный уровень искусственной освещенности при общей системе освещения при использовании люминесцентных ламп в кабинетах начальных классов № 6 составляет 170 лк, 180 лк, 175 лк, 200 лк (нормируемый показатель – 300-500 лк), в кабинетах начальных классов № 7 составляет 140 лк, 160 лк, 150 лк, 180 лк (нормируемый показатель – 300-500 лк), в кабинетах начальных классов № 8 составляет 90 лк, 110 лк, 130 лк, 120 лк (нормируемый показатель – 300-500 лк), в кабинете русского языка № 15 составляет 180 лк, 170 лк, 160 лк, 210 лк (нормируемый показатель – 300-500 лк), в кабинете информатики № 17 составляет 160 лк, 170 лк, 180 лк, 210 лк (нормируемый показатель – 300-500 лк), что является нарушением требований п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 3.3.1 таблица № 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

За выявленные при проведении проверки нарушения:


в отношении должностного лица – директора МБОУ СОШ № 31 составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ, по 6.4 КоАП РФ; в отношении должностного лица – заместитель директора по АХЧ МБОУ СОШ № 31 составлены протоколы об административном правонарушении по 6.4 КоАП РФ; юридическому лицу – МБОУ СОШ № 31 выдано предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.


выявлены несоответствия ведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено: нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение о начале проведения плановой выездной проверки № 53 от 04.10.2018г., распоряжение органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки № 1972 от 27.09.2018г., протокол осмотра № 1972 от 10.10.2018г.; экспертные заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы № 153/02 от 16.10.2018г. вх. № 1910 от 17.10.2018г., протоколы лабораторных исследований № 269 от 15.10.2018г.; протоколы лабораторных исследований вх. № 1942 от 23.10.2018г., № 6809-С от 11.10.2018г., № 13018-В от 11.10.2018г., № 576-Д от 12.10.2018г., №№ 193-195 от 15.10.2018г., № 125 от 12.10.2018г., № 996-Г от 16.10.2018г., № 1590-А от 16.10.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

старший специалист 1 разряда Омельченко Наталья Анатольевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МБОУ СОШ № 31 Старкин Сергей Демьянович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"24" октября 2018 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного  
должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)